

Oznaczenia:

- CO — *Centrala oddymiania RZN4408-M*
- M — *Napęd elektryczny*
- *Przycisk oddymiania RT-45*
- ET — *Trzymacz elektromagnetyczny podłogowy metal. EM-700N*
- R — *Czujka optyczna dymu AVENAR FAP-425-O-R*
- R,D — *Czujka optyczno-termiczna AVENAR FAP-425-OT-R*
- RHV — *Moduł przekaźnikowy FLM-420-RHV 2 wyjścia programowalne*
- I8R1 — *Moduł przekaźnikowy FLM-420-I8R1-S 8 wejść/1 wyjście*
- NAC — *Moduł sygnalizatorów FLM-420-NAC 1 linia sygnalizacyjna*
- *Adresowalny sygnalizator akustyczny FNM-420U*
- *Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K 7N/3m*
- *Zasilacz Merawex ZSP135DR-5A-1*
- R — *Kolorem czarnym oznaczono istniejące elementy SSP*

FIRE & QUALITY SOLUTIONS

40-749 Katowice ul. Zaopusta 44
e-mail: biuro.fqs@gmail.com
www.fireandquality.pl
mobile:+48 600 968 400

ZLECENIOD.	Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2, Sosnowiec 41-200		
OBIEKT ADRES	Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2, Sosnowiec 41-200		
TREŚĆ RYSUNKU	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych- rzut 2 piętra	**NR UMOWY**	
		DATA OPR.	Czerwiec 2016
		BRANŻA	TELETECHNICZNA
		STADIUM	WYKONAWCZE
AUTOR PROJ	inż.Dawid Sitarz	**SKALA**	
OPRACOWAŁ	inż.Dawid Sitarz	**FORMAT**	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Robert Bleszyński	**NR RYS.**	SSP/07