

## Systemy Zabezpieczeń

Projektant SAP

Projekt: DPS Sosnowiec

Data: 1/24/2017 8:50:43 AM



**BOSCH**

### Pojemność akumulatorów

Całk. prąd w gotowości 683 mA lub 0.68 A

Z 72 gotowość (godz.): 49.20 Ah

Całk. prąd w alarmie 998 mA lub 1.00 A

Z 30 alarm (min): 0.50 Ah

**Całkowita pojemność centrali 49.70 Ah**

Potrzebujesz 4 akumulatory (12 V), każdy 40 Ah

### Termiczna upływność zasilania

Całkowita termiczna upływność zasilania (wliczając moduły) 48.75 W